

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.01468
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644619
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "АСП Инжиниринг". Адрес: 109004, г. Москва, Мартыновский пер., д. 2/14, стр.2, +7 (495) 970 00 22. ОГРН: 1067759051249, ИНН: 7709708692.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "АСП Инжиниринг". Адрес: 109004, г. Москва, Мартыновский пер., д. 2/14, стр.2, +7 (495) 970 00 22 на производстве 142701, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, 29 км Каширского ш., тел.: (495) 541-36-89, факс: (495) 548-08-00. ОГРН: 1067759051249.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г.
МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия алюминиевые с полимерным покрытием торговой марки «АЛБЕС» для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, изготовленные по ТУ 5271-001-98162987-2007 с Изменением №1. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
52 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), при испытании на негорючей основе с использованием клея МСК ТУ 2385-021-03989419-02
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС


код ТН ВЭД России
7308 90

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №М01821-ТР от 21.12.2010 г., ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН.12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт о результатах анализа состояния производства №2087 от 02.12.2010 г., ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ.05 от 25.08.2010 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.12.2010 по 21.12.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  А.Н. Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  И.И. Далбинш
подпись, инициалы, фамилия