

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.01467  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644620  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ЗАО "АСП Инжиниринг". Адрес: 109004, г. Москва, Мартыновский пер., д. 2/14, стр.2, +7 (495) 970 00 22. ОГРН: 1067759051249, ИНН: 7709708692.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО "АСП Инжиниринг". Адрес: 109004, г. Москва, Мартыновский пер., д. 2/14, стр.2, +7 (495) 970 00 22 на производстве 142701, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, 29 км Каширского ш., тел.: (495) 541-36-89, факс: (495) 548-08-00. ОГРН: 1067759051249.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г.

**МЧС России.**

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Изделия стальные с полимерным покрытием торговой марки «АЛБЕС» для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений, изготовленные по ТУ 5262-002-98162987-2007 с Изменением №1 и Изменением №2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
52 6200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), при испытании на негорючей основе с использованием клея МСК ТУ 2385-021-03989419-02

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
7308 90

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний №М01822-ТР от 21.12.2010 года, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН.12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Акт о результатах анализа состояния производства №2087 от 02.12.2010 г., ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ.05 от 25.08.2010 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.12.2010 по 21.12.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш